



Sinoma Cement Co., Ltd.
Société des Ciments du Jbel Oust

CERTIFICAT CIMENT

Date : 07/06/2025

PRODUIT	DEMANDEUR
Nature: CEM I42.5 SR3	Date de demande :
Mois : Mai 2025	Société :
Quantité :	Adresse :
Destinataire :	
N° du bon de commande	Lettre de crédit N°:

CONSTITUANTS CIMENT

Clinker 95% Calcaire 5%	Agent de Mouture
----------------------------	------------------

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET MECANIQUES

Blaine : 3280	Refus sur tamis 45µm : 8.13	Refus sur tamis 90µm :
---------------	-----------------------------	------------------------

EXPENSION -PRISE

Expansion (mm) : 0.33	Temps de début de prise (mn) : 130	Temps de fin de prise (mn) : 221
-----------------------	------------------------------------	----------------------------------

Compression (MPa)			
2 J ⁽¹⁾		28J ⁽³⁾	
25.4		46.0	

CARACTERISTIQUES CHIMIQUES

RI	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO
0.36	20.48	3.7	4.94	63.13	1.04

SO ₃	K ₂ O	Cl	PF	CaOLibre
2.2	0.72	0.017	2.34	1.2

Observations : Le produit est conforme aux normes : NT47-01 :2017
Les valeurs des analyses physiques sont les moyennes de mois mai
Les valeurs d'analyse chimique sont les moyennes de mois mai
(1) : La résistance à 02 jours est les moyennes de mois avril
(2) : La résistance à 28 jours est les moyennes de mois avril

Service Contrôle Qualité


abi watan
15/06/2025

F LAB 066 // 03

